


Półpiętro



ISTNIEJĄCE ZŁĄCZE KABLOWE SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ – BEZ ZMIAN

Przewody w korytku,
obudowa ujęta
w kosztorysie budowlanym

2RL-YKY5x25
3RL-YKY5x50
4RL-YKY5x35
5RL-YKY5x35
6RL-YKY5x16
1RL-YKY5x25
RA-YDY5x10
2RUT-YKY5x25

RA-YDY5x10
3RL-YKY5x50
4RL-YKY5x35
5RL-YKY5x35
6RL-YKY5x16

Parter

OZNACZENIA:

A diagram of a horizontal beam supported by a central triangular fulcrum. Two weights, labeled A25W and A39W, are suspended from the beam at equal distances from the center. The beam is shown in a balanced state.



(IP44)

VENTO