



Upust powietrza wypływającego przez otwarte drzwi klatki schodowej na kondygnacji z pożarem do kubatury SCENY, poprzez otwarcie z SSP klap upustowych

Upust powietrza wypływającego przez otwarte drzwi klatki schodowej na kondygnacji z pożarem do klatki WIDOWAŁ, poprzez otwarcie z SSR Kłap upustowych

STRÓP TECHNICZNY
azurowe kraty pomostowe typu Mostostal
mocowane do pasów dachywnych

typu żaluzjiowego z owiewkami i zabezpieczeniem przed deszczem zamontowane jedna nad drugą (normalnie zamknięte)

Pod shopem
1500x1001 W
20cm poniżej
głównego otworu

[illegible][illegible]