

UWAGI:

1. INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BUDOWLANYMI I WYKONAWCZYMI
2. WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI INSTALACJI MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY STWIERDZAJĄCE ICH PRZYDATNOŚĆ W BUDOWNICTWIE
3. ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY WYMAGAJĄ UZGODNIEŃ Z PROJEKTANTEM
4. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA I OTWORY TECHNOLOGICZNE NALEŻY RozPATRYWAĆ WG. WYKONAWCZYCH PROJEKTÓW KONSTRUKCJI. NIE PODCINAĆ ISTNIEJĄCYCH PODCIĄGÓW
5. WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ I ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
6. PRZED WYKONANIEM KSZTAŁTEK WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
7. KOLORY ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM WNĘTRZ
8. WSZYSTKIE KANAŁY NAWIEWNE I WYCIĄGOWE WENTYLACJI BYTOWEJ POWINNY BYĆ ZAIZOLOWANE WG WYTYCZNYCH PODANYCH W OPISIE PROJEKTU
9. W PRZYPADKU KLAP P.POŻ. MONTOWANYCH POZA PRZEGRODĄ ODCINEK KANAŁU MIĘDZY KLAPĄ A PRZEGRODĄ NALEŻY ZAIZOLOWAĆ W KLASIE EI120
10. NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI WYNIKAJĄCYMI Z ZAPISÓW USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dn. 23 lutego 1994r.
11. RYSUNEK ŁĄCZNIE Z OPISEM STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU
12. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKIEM A OPISEM NALEŻY PRZYJĄĆ ROZWIĄZANIE BARDZIEJ WYMAGAJĄCE LUB SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
13. DOKŁADNE ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW NAWIEWNYCH I WYCIĄGOWYCH ORAZ POZOSTAŁYCH WIDOCZNYCH NA SUFITACH URZĄDZEŃ WENTYLACYJNO KLIMATYZACYJNYCH – WG. RZUTU STROPÓW – PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ

LEGENDA

- KANAŁY NAWIEWNE SYSTEMU NADCIŚNIENIA
- KANAŁY WYCIĄGOWE SYSTEMU NADCIŚNIENIA
- KANAŁY ZAIZOLOWANY W KLASIE EI120 (EI120 P.POŻ EI 120)
- KIERUNEK PRZEPŁYWU POWIETRZA – NAWIEW
- KIERUNEK PRZEPŁYWU POWIETRZA – WYCIĄG
- TŁUMIK AKUSTYCZNY KANAŁOWY
- KLAPA PROŻ. EI120DA (JEDNOPŁASZCZYZNOWA)
- KLAPA PROŻ. EI120DA (TYPU DMUCHAWIOWEGO)
- SSP – KLAPA UPUSTOWA WYZWALANA SZCZYNKIEM (SYGNAŁ Z SSP)
- WENTYLATOR KANAŁOWY SYSTEMU NADCIŚNIENIA
- 800x1000 (920x1120) – WYMIAR WEWNĘTRZNY KANAŁU (WYMIAR ZEWN. Z IZOLACJĄ)
- 3.82 – RZĘDNA WIERZCHU KANAŁU BEZ UWZGL. IZOLACJI
- OSC 1100x1100 W góra -2.02 – OTWÓR W ŚCIANIE / OPIS OTWORU W ŚCIANIE
- OTWÓR W STROPIE/POSADZCE
- OP 1100x900 W – OPIS OTWORU W STROPIE/POS.

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Mróz	5312/GD/92 do proj. w spec. inst. w zak. inst. i urz. went. i klim.
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Artur Jarema	POM/0234/POOS/11 do proj. w spec. inst. w zak. ogrz.i inst. sanit.
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jerzy Bystrzyński	1319/GD/83 do proj. w spec. inst. w zak. inst. i urz. went. i klim.

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: NADCIŚNIENIOWE ZABEZPIECZENIE PRZED ZADYMIENIEM

INWESTOR: TEATR MUZYCZNY IM. DANUTY BADUSZKOWEJ W GDYNI
PLAC GRUNWALDZKI 1 ,81-372 GDYNIA

INWESTYCJA:

PRZEBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH K-13, K-15 , K-16 - POD KĄTEM ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ PRZEBUDOWA HOLU WEJŚCIA SŁUŻBOWEGO, WYBRANYCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SOCJALNYCH ORAZ WEJŚCIA DO SALI KAMERALNEJ W TEATRZE MUZYCZNYM IM. DANUTY BADUSZKOWEJ W GDYNI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
"KLIMASTER" S.J.
J. Bystrzyński i T. Mróz Sp.J.
80-180 Gdańsk, Świętokrzyska 62
Tel/Fax (0-58) 304-71-79 ...80
e-mail: klimaster@klimaster.pl
www: http://www.klimaster.pl
KliMaster

TYTUŁ RYSUNKU:

INSTALACJA NADCIŚNIENIOWEGO ZABEZPIECZENIA PRZED ZADYMIENIEM KLATEK SCHOD. K-15 i K-16 (POZIOM -2)

UMOWA: 476/P/16	DATA: 04.2017
NR RYSUNKU: 476P | WK | PW | 1	REWIZJA: -
SKALA: 1:100	NAZWA PLIKU: 476_P_16_TMG_WK_PW.dwg