



# 1.0.3. OTWÓR W STROPIE dozbrojenie krawędzi stropu skala 1:50



## A-A skala 1:25



### Uwagi:

-WYMIARY NALEŻY DOKŁADNIE DOMIERZYĆ NA BUDOWIE !!

- Wszelkie prace rozbiórkowe należy wykonywać bez używania urządzeń uderowych.
- Sprawdzić czy w elementach konstrukcyjnych nie występują spękania lub rysy.
- W przypadku stwierdzenia stropu kasetonowego otwór należy wykonać tak ,aby nie naruszyć belek nośnych i podciągów.
- W razie stwierdzenia jakichkolwiek odstępstw od założonych rozwiązań konstrukcyjnych należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem
- Sposób wykonywania otworu podano w opisie technicznym

**Beton C25/30**  
**Stal A-IIIIN**

Zestawienie stali zbrojeniowej								
Nr	Ø [mm]	Długość [cm]	szt.	Dł. łączna [m]	Masa Ø8[kg]	Masa Ø12[kg]	Masa łącznie [kg]	Materiał
1	12	250	6	15.0		13	13.3	A-IIIIN
2	8	76	12	9.1	4		3.6	A-IIIIN
					4	13	16.9	

**BPW** BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE  
ALEKSANDRA MAJOCHA ul.Truskawkowa 8 83-050 Kolbudy

Inwestor:	Teatr Muzyczny im.Danuty Baduszkowej w Gdyni Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia	Branża:	KONSTRUKCYJNA
Temat:	Przebudowa klatek schodowych K-13, K-15, K-16-pod kątem zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przebudowa holu wejścia służbowego na zaplecze budynku, wybranych pomieszczeń biurowych i socjalnych oraz wejścia do sali kameralnej w Teatrze Muzycznym w Gdyni	Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY
Adres inwestycji:	81-372 Gdynia, Plac Grunwaldzki 1	Skala:	1:50
Tytuł rysunku:	1.0.3. OTWÓR W STROPIE dozbrojenie krawędzi stropu	Data:	marzec 2017
Projektant:	inż. Aleksandra Majocha upr. POM/0301/PWOK/14	Nr rysunku:	K-8.0
Sprawdzający:	mgr inż. Iwona Lewandowska upr. POM/0297/PWOK/14		