

UWAGA:

1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami zamiennymi do projektu

Instalacja SSP i DSO - opracowanie 12.2011r.

2. Klapa ppoż. normalnie otwarta w stanie napięciowym.

OZNACZENIA:

- klapa ppoż. z siłownikiem 24VDC i wyłącznikami krańcowym typ BF-24T

stadium:	Projekt Wykonawczy
branża:	PRZECIWPOŻAROWA
temat:	Przebudowa klatki schodowej K-12, zabezpieczeń pozarowych oraz przebudowa trzech pom.sanit.
lokalizacja:	Gdynia, ul.Plac Grunwaldzki 1
inwestor:	Teatr Muzyczny im.Danuty Baduszkowej w Gdyni Plac Grunwaldzki 1 81-372 Gdynia
tytuł rys.:	INSTALACJA STEROWANIA I KONTROLI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH POZIOM -2
	T/K-05 rev.01
skala:	1:100
proj.	mgr inż. Ryszard Zienkiewicz upr. 0725/97/U
oprac.:	inż. Andrzej Gruszczyński
data:	03.2017
jednostka projektowa:	EMKA ARCHITEKTURA A. MICHAŁ KRUCZALAK UL.BOH. STAŁINGRADU WARSZAWSKIEJ 8/18 81-455 GDYNIA