POZIOM -1

N

1.18 KASA 1os. 10.5 m2
1.19 BIURO 12.0 m2
1.20 BIURO 14.6 m2
1.21 BIURO 17.7 m2
1.22 GARDEROBA 3.2 m2
1.23 TOALETA IST 8.3 m2
1.24 ARCHIWUM 6.8 m2
1.25 + ZAPLECZE 29,0 m2
1.26 KOMUNIKACJA 39.9 m2
1.16 BIURO 3 os. 32.6
1.17 BIURO 24,0 m2
1.15 POM. GOSP. 3.5 m2
1.10 POM.SZATNI 25.0 m2
1.14 POM.SEJF 3.2 m2
1.12 TOALETA 7.5 m2
1.9 POM.CZYSTH 7.6 m2
1.11 POM. SOCJ. 21.2 m2
1.8 SZATNIA 18.5 m2
1.6 POM. SOC. 34.5 m2
1.13 ARCHIWUM 9.4 m2
1.1 KOMUNIKCJA 38.8 m2
1.5 KOMUNIKCJA 21.7 m2
1.7 ŁAZIENKI MONT 15.6 m2
1.4 ŁAZIENKA D/M 10,5 m2
1.3 POM.GOSP. 5.1 m2
1.2 POM. DSO 10.2 m2
1.27 KOMUNIKACJA 44.6 m2

SUFITY PODWIESZANE – WYMIANA NA NOWE
WYKŁADZINA – wymiana na nową – dywanowa obiektowa np typu DESSO
WYKŁADZINA – wymiana na nową – PCV obiektowa np typu TARKETT
ścianka szklana
grzejnik
bez zmian
KSIĘGOWOŚĆ 1 os.
KSIĘGOWOŚĆ 2os.
NOWA POSADZKA OBNIŻONA DO POZIOMU KORYTARZA
ZMIENIONA WYSOKA DO PODŁOGA (SCHÓD)
zmniejszenie progu do poziomu posadzki
DZIAŁ GOSPODARCZY
MONTAŻYŚCI
KOMUNIKACJA – WYMIANA NA NOWE
POKÓJ KONFERENCYJNY
GRANICA STREFY POŻ
okna sufitowe skos do sufitu
krawędź ściany H=130
wymiana istniejących świetlików na nowe – szczegóły w projekcie wykonawczym – zestawieniu stolarki okiennej
2 X rura osłonowa #200
centrala wentylacyjna nawiewno–wywiewna NW1 podwieszana
centrala wentylacyjna nawiewno–wywiewna NW2 podwieszana
zawór wentylacyjny 125
przejście na wysokości 3,2m od poziomu posadzki do osi
przejście na wysokości 2,4m
przewody na wysokości 3,0m
piony do wysokości 2,55m od poziomu posadzki
piony do wysokości 3,2m od poziomu posadzki
przejście pod podciągiem kolanem
wentylator sufitowy WW4
wentylator kanałowy WW5
wentylator sufitowy WW6
obudowa przewodów w klasie EIS 120
jednostka wewnętrzna klimatyzacji Qchł 3,5 kW
drzwi rewizyjne 60x200cm w klasie EIS 120
przewód istn Ø 125
przewód istn. Ø 110
zamurowanie otworów drzwiowych
likwidacja stalowych drzwi istniejących
ROSZADKA – betonowa / imitująca posadzkę techniczną – na przykład typu Boutech
LASTRYKO NA SCHODACH DO CZYSZCZENIA
UWAGA: balustrady nowe stalowe, a wzdłuż ścian nowe pochwyty montowane do ściany –
Klapa EIS 120 90x90cm
W1' Ø100
SC_W1
SC_W2
SC_W3
SC_W4
SC_W5
SC_W6

UWAGI:

- Przejścia instalacji przez ściany i stropy oddzielenia ppoż. zabezpieczać przepustami w klasie EIS jak dla przegrody, przez którą przebiegają

- Otwory po demontażu instalacji w ścianach i stropach oddzielenia ppoż. zaślepić do uzyskania odporności klasy EIS120

- Wszystkie wymiary należy sprawdzać i weryfikować na miejscu budowy

WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNA OGÓLNA
WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA OGÓLNA
WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNA SOCJAL
WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA SOCJAL
WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA Z WC
WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA INDYWIDUALNA
INSTALACJA KLIMATYZACJI

ZAWÓR WENTYLACYJNY 100mm, jeżeli nie opisano inaczej
KRATKA TRANSFEROWA
KLAPA P.POŻ. EIS120 z siłownikiem zintegrowana z systemem SSP średnica równa średnicy przewodu

Branża:	SANITARNA	Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	Rys. S.13
Obiekt:	Teatr Muzyczny w Gdyni, ul. Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia		Skala:	1: 100
Tytuł:	Projektowana wentylacja i klimatyzacja - poziom -1		Data:	03.2017
Projektant:	mgr inż. Aleksandra Wyrębska, nr upr. POM/0251/POOS/09			
Sprawdzający:	inż. Jan Jaskólski, nr upr. 934/Gd/82			