KLATKA SCHODOWA 13
POZIOM −1



UWAGA:
- WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE ŚCIANKI DZIAŁOWE ZAZNACZONE JAKO "DO USUNIĘCIA" DO USUNIĘCIA, projektuje się nowe
- OKREŚLENIE "OBIEKTOWE" ODNOSZĄCE SIĘ DO SUFITÓW, POSADZEK ETC OZNACZA ZBIÓR CECH MATERIAŁOW : NIEPALNE LUB NIEZAPALNE, NIEKAPIĄCE I NIEODPADAJĄCE POD WPŁYWEM OGNIA
- OTWOROWANIE POD PROJEKTOWANE INSTALACJE WG PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH BRANŻOWYCH
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZAĆ I WERYFIKOWAĆ NA MIEJSCU BUDOWY
- PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA NA POZIOMIE −1, przy FOYER



PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA NA POZIOMIE −1, przy FOYER
wymagana projektem nadciśnieniowego zabezpieczenia przed zadymieniem, dotyczy upustu powietrza z klatki K−15,
W PROJEKCIE WYKONAWCZYM WYDZIELA SIĘ CZĘŚĆ ISTNIEJĄCEGO
WC DLA OSÓB NP W CELU PRZEPROWADZENIA KANAŁU UPUSTOWEGO,
wg projektu branżowego

ZESTAWIENIE POM. PRZEBUDOWYWANE WC DLA NP, PRZY FOYER, POZIOM -1 (w m2)

1.27	**WC DLA NP**	4.60
	RAZEM	4.60

SCIANA ISTNIEJĄCA
SCIANA PROJEKTOWANA
SCIANA DO WYBURZENIA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI K-13 POMIESZCZEŃ PRZEBUDOWYWANYCH (w m2)

poziom -2	0.1	**KLATKA SCH.-2**	11.80
	0.2	**POM.TECHNICZNE**	7.00
		RAZEM	18.80
poziom -1	1.0	**KOMUNIKACJA-KL.SCH.**	44.60
	1.1	**KOMUNIKACJA-KORYTARZ**	38.80
	1.2	**POMIESZCZENIE DSO**	10.20
	1.3	**POMIESZCZENIE GOSP.**	5.10
	1.4	**ŁAZIENKA D / M**	10.50
	1.5	**KOMUNIKACJA bez zmian**	21.70
	1.6	**POM.SOC. MONTAŻYŚCI**	34.50
	1.7	**ŁAZIENKI MĘSKIE**	15.60
	1.8	**SZATNIA MĘSKA**	18.50
	1.9	**POMIESZCZENIE GOSP.**	7.60
	1.10	**POM.SOC. DZIAŁ GOSPOD.**	25.00
	1.11	**POM.SOC. DZIAŁ GOSPOD.**	21.20
	1.12	**ŁAZIENKI DAMSKIE bez zmian**	7.50
	1.13	**ARCHIWUM**	9.40
	1.14	**POMIESZCZENIE SEJFU**	3.20
	1.15	**POMIESZCZENIE GOSP.**	3.50
	1.16	**BIURO - 3 OS.**	32.60
	1.17	**BIURO - KSIĘGOWOŚĆ 2 OS.**	24.00
	1.18	**KASA - 1 OS.**	10.50
	1.19	**BIURO - KSIĘGOWOŚĆ 1 OS.**	12.00
	1.20	**BIURO - 2 OS.**	14.60
	1.21	**BIURO - 2 OS.**	17.70
	1.22	**GARDEROBA bez zmian**	3.20
	1.23	**TOALETA ISTN. bez zmian**	8.30
	1.24	**ARCHIWUM**	6.80
	1.25	**SALA KONF. Z ZAPL.SOC.**	29.00
	1.26	**KOMUNIKACJA**	39.90
		RAZEM	475.50
poziom 0	2.0	**KOMUNIKACJA - KL.SCH.**	70.50
	2.1	**KOMUNIKACJA - HOL**	48.00
	2.2	**DYŻURKA STRAŻAKA**	7.00
	2.3	**PORTIERNIA**	7.00
	2.4	**SZATNIA**	23.50
	2.5	**KORYTARZ**	10.00
	2.5a	**KORYTARZ**	28.00
		RAZEM	194.00
poziom +1	3.0	**KLATKA SCH.+1**	37.50
poziom +2	4.0	**KLATKA SCH.+2**	40.00
		RAZEM K-13	754.00

ZESTAWIENIE POM. PRZEBUDOWYWANE WC DLA NP, PRZY FOYER, POZIOM -1 (w m2)

1.27	**WC DLA NP**	4.60
	RAZEM	4.60

UWAGA!
- *WSZYSTKIE KANAŁY WENTYLACYJNE I TORY KABLOWE PRZECHODZĄCE PRZEZ OBUDOWANĄ KLATKĘ SCHODOWĄ – OBUDOWA SYSTEMOWA W KLASIE EI\S120 LUB WYPOSAŻONE W KLAPY ODCINAJĄCE PPOŻ WPIĘTE W SYSTEM SSP*
- *– ISTNIEJĄCE ŚCIANY PEŁNIĄCE ROLĘ OBUDOWY KLATKI SCHODOWEJ DOPROWADZIĆ DO KLASY REI 60 NP. POPRZEZ ZASTOSOWANIE FARBY LUB PŁYT OGNIOCHRONNYCH*
- *– ISTNIEJĄCE OTWORY W ŚCIANACH I STROPACH – POZOSTAŁOŚCI PO WCZEŚNIEJSZYCH DEMONTAŻACH I PRZERÓBKACH ZAMUROWAĆ*
- *– ISTNIEJĄCE TYNKI W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM DO WYMIANY, PRZED MALOWANIEM CAŁOŚĆ ŚCIAN ZAGRUNTOWAĆ ŚRODKIEM GRZYBOBÓJCZYM*
- *– ISTNIEJĄCE BALUSTRADY SCHODÓW DO DEMONTAŻU*
- *– DEMONTAŻ ISTANIEJĄCYCH TABLIC I ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH ORAZ OKABLOWANIA – WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO*
- *– DEMONTAŻ ISTNIEJACYCH PKT ŚWIETLNYCH, MONTAŻ OŚWIETLENIA NOWO PROJEKTOWANEGO WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO*
- *– WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE*

–WSZYTSKIE PODMIESZCZENIE W ZAKRESIE DO REMONTU PO WYKONANIU PRZEBUDOWY – ODMALOWANIE (ŚCIANY I SUFITY) , KOLORY WG DECYZJI ZAMAWIAJĄCEGO

–WYBÓR MATERIAŁÓW (POSADZKI, TAPETA W HOLU NA POZIOMIE 0,0, KOLORYSTYKA) WG DECYZJI ZAMAWIAJĄCEGO

SC_W1 *SCIANA WEWNETRZNA*
Tynk wewnętrzny
Ściana−bloczek cementow−wapienny 12 cm
Tynk wewnętrzny

SC_W2 *SCIANA WEWNETRZNA*
Tynk wewnętrzny
Ściana−bloczek cementow−wapienny 6−8 cm
Tynk wewnętrzny

SC_W3 *SCIANA WEWNETRZNA REI60*
Tynk wewnętrzny
Ściana−bloczek cementow−wapienny 12 cm
podparta na profilach stalowych zabezpieczonych farbą pęczniejąca ogniochronną R60
Tynk wewnętrzny

SC_W4 *SCIANA WEWNETRZNA REI60*
Ściana sytemowa GK – gr 15 cm; REI 60
zgodna z aprobatą tech. dla danego systemu
mocowną do profili nośnych, stalowych
zabezpieczonych farbą pęczniejąca ogniochronną R6L

SC_W5 *SCIANA WEWNETRZNA EI30*
Ściana sytemowa GK – gr 12/12,5 cm; EI 30
zgodna z aprobatą tech. dla danego systemu
mocowną do profili nośnych, stalowych
zabezpieczonych farbą pęczniejąca ogniochronną R3L

SC_W6 *SCIANA WEWNETRZNA REI120*
Tynk wewnętrzny
Ściana−bloczki cementowo−wapienne gr.24 cm
podparta na profilach stalowych zabezpieczonych farbą pęczniejąca ogniochronną R120
Tynk wewnętrzny

stadium:	Projekt wykonawczy
zakres:	ARCHITEKTURA
temat:	Przebudowa klatek schodowych k−13, k−15 , k−16 – pod kątem zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przebudowa holu wejścia służbowego, wybranych pomieszczeń biurowych i socjalnych oraz wejścia do sali kameralnej w teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
lokalizacja:	Gdynia, ul.Plac Grunwaldzki 1
inwestor:	Teatr Muzyczny im.Danuty Baduszkowej w Gdyni Plac Grunwaldzki 1 81−372 Gdynia
tytuł rys.:	Klatka K−13, projekt_kondygnacja −1 obudowa klatki schodowej oraz pom. socjalne i biurowe, pomieszczenie WC dla NP przy FOYER, przebudowa, RZUT
AW02	
skala:	1:100
proj.	mgr inz.arch. A.Michał Kruczalak 143/P00KK/IV/2016
sprawdz.:	mgr inz.arch.Katarzyna Kapturska 44/P00KK/IV/2014 –
data:	
jednostka projektowa:	pracownia EMKA architektura wnętrza design prezentacje, wizualizacje mgr inż.arch. Michał Kruczalak mgr inż.arch. Katarzyna Kapturska